


Urząd Miasta Poznania
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
MIEJSKIE KONSERWATOR ZABYTEKÓW
61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17

MKZ-X.4125.3.90.2018.P

list za potwierdzeniem odbioru



Spółdzielnia Mieszkaniowa „BLOK”
ul. Dąbrowskiego 18, 60-839 Poznań

dot. **Szczanieckiej 4**

WEZWANIE

Działając na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), § 7 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. z 2017r. poz. 1265 ze zm.)

wzywam

do usunięcia braków wniosku z dnia 06.04.2018r. (data wpływu: 06.04.2018r.) o pozwolenie konserwatorskie na wykonanie robót budowlanych przy budynku przy ul. **Szczanieckiej 4** w Poznaniu poprzez dostarczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania następujących informacji i dokumentów:

1. Projektu izolacji fundamentów, uwzględniającego technologię hydroizolacji

Miejski Konserwator Zabytków pragnie zauważyć, że wykonanie izolacji w historycznych budynkach wymaga szerokiego rozpoznania problemu powstającej wilgoci i zastosowania odpowiednio dobranej technologii, która nie będzie inwazyjna dla obiektu i pozwoli rozwiązać istniejący problem. W szczególności nie zaleca się wykonywania izolacji poziomych, które charakteryzują się silną ingerencją w strukturę budynków, jak również stosowania materiałów bitumicznych oraz cementowych.

Nieusunięcie braków w ww. terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Jednocześnie informuję, że w przypadku bezskutecznego upływu terminu do uzupełnienia braków podania, istnieje możliwość złożenia w terminie późniejszym nowego, kompletnego podania w tej samej sprawie.

wz. MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW

Magdalena Kostencka-Burek